

Муниципальное унитарное предприятие
«Владимирводоканал»
600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
№ 19 от 29.06.16 г.

1. **Закупки проводит:** МУП «Владимирводоканал» г. Владимира
Место нахождения: г. Владимир, ул. Горького, д. 95
Почтовый адрес: 600026, г.Владимир, ул. Горького, д. 95
2. **Срок и место рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений**
Заявки на участие по запросу предложений рассматривались Закупочной комиссией по адресу:
г. Владимир, ул. Горького, д. 95, с 27 июня по 29 июня 2016 г.
3. **Состав Закупочной комиссии** определен Приказами генерального директора МУП «Владимирводоканал» № 496 от 10.10.2012 г. и № 111 от 01.03.2016.
4. **Предмет запроса предложений** – Заключение договора на поставку насосных агрегатов для канализационной насосной станции (КНС) и водопроводной насосной станции (ВНС).
 - 4.1. В состав Закупочной комиссии входит 5 человек, включая председателя комиссии. Заседание по оценке предложений проводится в присутствии 4 членов комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна.
 - 4.2 Общее количество заявок, поданных на участие в запросе предложений, 3.
 - Сведения о потенциальных участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в запросе предложений.

Регистрационный номер заявки	Наименование потенциального участника	Местонахождение потенциального участника
1	ООО «РДЭ»	г. Москва, ул. Талахина, д. 26
2	ООО «Компания АКВА-Электро»	Владимирская область, Судогодский район, д. Вяткино, ул. Прянишникова, д. 1
3	ООО «Русская Компания Насосного Оборудования»	г. Москва, ул. Динамовская, д. 1А, оф. 505

Заявка № 1 ООО «РДЭ» не подлежит рассмотрению в соответствии с п. 1.19.2.4 Документации по открытому запросу предложений № 26 от 09.06.2016 г.:

- 1) поскольку не отвечает требованиям п. 1.15.1 Документации о закупке к оформлению заявки: в составе заявки отсутствует копия, заверенная печатью и подписью руководителя потенциального участника, информационного письма (уведомления) об учете в Статрегистре Росстата. Справка, составленная в произвольной форме, объясняющая причину отсутствия требуемого документа, в соответствии с п. 1.15.4 Документации, не предоставлена.
- 2) поскольку заявка не отвечает по существу требованиям раздела 3. «Техническое задание» Технической части Документации о закупке.
 - В части поставки насосного агрегата для КНС. Заказчиком, в техническом задании указаны требуемые общие характеристики товара – максимальный расход не менее 90 л/с, максимальный напор не менее 34 м, диаметр напорного

парубка не менее 150 мм. Технические характеристики предлагаемых к поставке ООО «РДЭ» насосных агрегатов – максимальный расход 90 м³/час, максимальный напор 32 м., диаметр напорного патрубка 80 мм. Кроме того, в разделе «Иные требования» Технического задания Заказчиком установлено требование о выполнении участником закупки после поставки товара пусконаладочных работ насосных агрегатов для КНС. Сведения о намерении выполнить такие работы и соответственно их стоимость в заявке ООО «РДЭ» отсутствует.

- В части поставки насосного агрегата для ВНС. Заказчиком, в техническом задании указаны требуемые отличительные характеристики товара, в т.ч. максимальная мощность в рабочей точке не более 220кВт для первого агрегата и не более 230 кВт для второго агрегата. Предлагаемые к поставке ООО «РДЭ» агрегаты имеют мощность в рабочей точке 400кВт и 400кВт соответственно.

Заявка № 3 ООО «Русская Компания Насосного Оборудования» не подлежит рассмотрению и конверт, в котором подана заявка, не вскрыт в соответствии с п/п 8.1.7.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал», поскольку заявка подана 27.06.2016 г. в 09:48, т.е. позднее окончания срока подачи заявок (24.06.2016 г. 16:00).

4.3. Рассмотрев представленные документы ООО «Компания АКВА-Электро» в соответствии с п. 1.15. документации по открытому запросу предложений, Закупочная комиссия приняла решение:

- Признать заявку ООО «Компания АКВА-Электро» соответствующей всем установленным требованиям в документации по открытому запросу предложений.
- Допустить к участию по открытому запросу предложений следующих участников: ООО «Компания АКВА-Электро»

5. Решение Закупочной комиссии по оценке и сопоставлению предложений.

№ п/п	Наименование участника	Рейтинг заявки	Порядковый номер (место)
1	ООО «Компания АКВА-Электро»	100	1

5.1 Поскольку к участию в открытом запросе предложений закупочной комиссией допущена только одна заявка и условия этой заявки полностью удовлетворяют требованиям соответствующей документации по открытому запросу предложений, закупочной комиссией принято решение выбрать в качестве победителя заявку ООО «Компания АКВА-Электро».

- По вопросу заключения договора на поставку насосных агрегатов для канализационной насосной станции (КНС) и водопроводной насосной станции (ВНС). члены закупочной комиссии проголосовали следующим образом:

Наименование участника	Фалина А. А.	Савинов С. В.	Акентьева С. В.	Гусенков К. Ю.
ООО «Компания АКВА-Электро»	«за»	«за»	«за»	«за»

Итого проголосовали:

За участника ООО «Компания АКВА-Электро» проголосовали «за» - 4, «против» - 0.

5.2 Заседание комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в открытом запросе предложений на право заключения договора на поставку насосных агрегатов для

канализационной насосной станции (КНС) и водопроводной насосной станции (ВНС)
окончено 29.06.2016 г.

6. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Закупочной комиссии:

Заместитель председателя закупочной комиссии	Фалина А.А.	
Член закупочной комиссии	Гусенков К.Ю.	
Член закупочной комиссии	Акентьева С. В.	
Член закупочной комиссии	Савинов С.В.	

Протокол вела: секретарь Закупочной комиссии,
специалист тендерного отдела Медведкова О.А.

